

Ekstraordinær generalforsamling Torsted Vandværk a.m.b.a.

Dato	20. juni 2024
Afholdt	Torsted Kirkes Sognehus, Ørnstrupvej 23 Horsens
Referent	Kim Enevold
Dagsorden	I henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent

Hans Thellesen valgt til dirigent.

Den ekstraordinære generalforsamling anses som gyldig, da den er indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Det reviderede regnskab for 2022 og 2023 forelægges til godkendelse

Kassereren gør opmærksom på, at der i regnskabsprogrammet er indeholdt en mindre fejl, hvorved egenkapitalen skulle have været 29.682 mindre. Dette er rettet.

Resultatopgørelse for regnskab 2022:

Nettoomsætning 2,4 mio. kr. mod knap 2,0 mio. kr. i 2021.

Produktionsomkostninger på 1,0 mio. kr.

Distributionsomkostninger på 750 tkr.

Administrationsomkostninger på 500 tkr.

Resultat på 87 tkr.

Balance ultimo 2022: 5,8 mio. kr. Øgning i aktiver skyldes værdi af nyt vandværk.

Tilgodehavender på 0 kr.

Værdipapirer på 350 tkr.

Likvide beholdninger på 1,9 mio. kr.

Aktiver i alt 8,0 mio. kr.

Passiver gennemgået. Passiver i alt 8,0 mio. kr.

Spørgsmål til primært kassererens løn blev stillet.

Spørgsmål til afskrivninger af gamle anlæg efter nyt vandværk.

Spørgsmål til vedligehold af udenomsarealer.

Manglende regnskab for 2022 skyldes fejl i regnskabsprogrammet, hvorfor revisor ikke umiddelbart kunne godkende.

Regnskabet for 2022 herefter godkendt.

Resultatopgørelse for regnskab 2023:

Nettoomsætning 2,7 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. i 2021.

Produktionsomkostninger på 931 tkr.

Distributionsomkostninger på 1,2 mio. kr.

Administrationsomkostninger på 600 tkr.

Resultat på -21 tkr.

Balance ultimo 2023:

Grunde og bygninger 5,7 mio. kr.

Varelager 50 tkr.
Tilgodehavender på 0 kr.
Værdipapirer på 364 tkr.
Likvide beholdninger på 1,5 mio. kr.
Aktiver i alt 7,7 mio. kr.

Passiver gennemgået. Passiver i alt 7,7 mio. kr.

Spørgsmål til primært kassererens løn blev stillet.
Spørgsmål til stigning i omkostninger til vandanalyser.

Regnskabet for 2023 herefter godkendt.

3. Forslag om løsning af problemer med kalk i vandet

Anders Pihl gennemgik princippet for kalkens ændring igennem en kalkknuser. En kalkknuser fjerner ikke kalk i vandet men ændrer kalkens struktur. Dette bevirker, at kalk ikke sidder så let fast på overflader – men der skal stadig afkalkes.

Tilbud modtaget på central kalkknuser monteret på vandværket på 299.000 ekskl. moms.

Tilbud modtaget på husstandskalkknuser. Rabat ved storkøb.

Kommentar om, at Samn Forsyning mener, en kalkknuser er spild af penge.
Enkelte forbrugere har kalkknuser installeret og oplever ikke den store effekt.

Der kan installeres blødgøringsanlæg til at sænke hårdheden i vandet. Dog dyrt i drift og der fjernes flere mineraler, som er gavnlige for kroppen.

Der lægges op til at lave en undersøgelse om forbrugernes ønsker til eventuel kalkknuser – i hver husstand, på værket eller intet. Undersøgelse kan udføres inden næste generalforsamling og derefter stilles som forslag.

Er der andre leverandører af samme løsninger?

Til den ekstraordinære generalforsamling er der udsendt lidt mere end 1.700 SMS til husstande og 75 mails. Enkelte forbrugere har frabedt sig kommunikation fra værket. Mere end 97% af forbrugerne er på denne måde adviseret.

4. Eventuelt

Hvordan ved forbrugerne hvilken stophane, der hører til husstanden?
Der kan tilgås ledningskort på vandværkets hjemmeside.

Hvordan sikres vandværkets drift ved nedbrud – 3 dages beredskab?
Kommunen har pligten til at sikre beredskabsplanen for området. Samn forsyning har nødstrøm til deres anlæg og der kan skabes nødforsyning med vand fra Samn.

Kan man stole på udmeldinger omkring nedlukning af ledningsnettet?
Ja, kendte lukninger varsles på sms, vandværkets hjemmeside samt facebook. Rørbrud kan ikke varsles på forhånd.

Bør man prioritere udskiftning af stophaner, da det har vist sig at løse udfordringer med manglende vandtryk i husstande?
Stophaner, hovedhaner med videre udskiftes løbende i takt med det konstateres at de ikke fungerer efter hensigten.